



T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - AYDIN ÇEVRE ve
ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ
08/02/2019 09:49 - 23893579 - 115.02.04 - E.195



Sayı : 23893579/115.02.04
Konu : Billur Kontrol İzlemesi
Analiz Sonucu

YENSU GIDA VE SU SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
(Billur Doğal Mineralli Su İşletmesi)
Yaylapınar Mahallesi Gökbelen Mevkii Nazilli/AYDIN

İşletmenizin İmlahanesinden "Doğal Mineralli Sular Hakkındaki Yönetmelik" doğrultusunda 30.01.2019 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü elamanları tarafından alınan ve numune kodu 93992 olan su numunesinin, Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarında yaptırılan analiz sonucu düzenlenen raporun bir sureti yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır.
Dr.Aslı CANDAL
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı

Ek: Billur 30.01.2019 Tarihli
Kontrol İzlemesi Analiz Raporu

Elektronik İmzalı Aslı ile Aynıdır

08.02.2019
Muhsin KOCAOĞLU
Ebe

Bilgi için: Muhsin OVALI
ÇEVRE SAĞ. TEKN.

Fatih Mahallesi, İzmir Bulvarı No:59 EFELER/AYDIN

Telefon: 0(256) 214 62 67 Faks No:

e-Posta: Muhsin.Ovali@saglik.gov.tr İnternet Adresi: Muhsin OVALI

Tlf:02562146267 Fax:02562147532 Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi

E-Posta:hsm09.cevvals@saglik.gov.tr

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 36de0093-7815-40d9-b277-c84b85df161f kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Telefon No: 02562146267



T.C
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	30.01.2019 / E.153
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	30.01.2019 / 11:27
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	30.01.2019 / 13:29
Protokol No / Numune Barkod No	2019-136 - I / 3363485
CSBYS No	93992

AB-1225-T

2019-136-1

05.02.2019

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ				
Numunenin Alındığı Adres	Yaylapınar Mah. 148 Ada 8 Parsel Nazilli/AYDIN				
Numune İzleme Noktası	BİLLUR DOĞAL MİNERALLİ SU İMLAHANESİ 19 L. DAMACANA				
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ		*Kimyasal + Mikrobiyolojik Analiz (İmlahane)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	30.01.2019 - 13:34		İmlahane - Ozonlu		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ				
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	DOĞAL MİNERALLİ SU		BİLLUR DOĞAL MİNERALLİ SU İMLAHANESİ 19 L. DAMACANA	BİLLUR DOĞAL MİNERALLİ SU	YENSU GIDA VE SU SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Pet/PC Orjinal Damacana		ETİKETLİ	2x19 LT.	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	30.01.2019	30.03.2019	3001	11:27	
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---	---	
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	YENSU GIDA VE SU SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ				
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---		---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı					
Numunenin Durumu	Analize Uygun				
Numune Bilgileri	Tekniğine uygun olarak ozonla zenginleştirilmiş hava ile oksijenleme işlemine tabi tutulmuştur.			MÜHÜR NO:09-16-01535+09-16-01536	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	30.01.2019 13:50			05.02.2019 14:50	
Raporlama Tarihi	05.02.2019 14:50				

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Parazit	/5 L	Laboratuvar içi metot		Tespit Edilemedi
*37°C'de Toplam Jerm Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222:2002	20	0
*22°C'de Toplam jerm Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222:2002	100	0
Sülfid Redükleyen Sporlu Anaerob Bakteriler	kob/ 50mL	TS 8020 EN 26461-2:1997	0	0
*Koliform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017	0	0
*Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017	0	0
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/250mL	TS EN ISO 7899-2:2002	0	0
*Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266:2009	0	0

F:181/KYB/01

Rapor Baskı Tarihi : 06.02.2019

Hasanefendi Mah. Hastane Cad. No 38/1 Efeler/Aydın Tel : 0256 214 6944 Fax : 0256 2149877 E-Posta : aydin.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile elektronik olarak imzalandı ve 85540098-3345-4764-4237-88415540627 kodu ile erişilebilir. Raporun elektronik olarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile elektronik olarak imzalandı ve 85540098-3345-4764-4237-88415540627 kodu ile erişilebilir.



T.C
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	30.01.2019 / E.153	AB-1225-T
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	30.01.2019 / 11:27	2019-136-1
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	30.01.2019 / 13:29	05.02.2019
Protokol No / Numune Barkod No	2019-136 - 1 / 3363485	
CSBYS No	93992	

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem		Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Salmonella Spp.	kob/L	TS EN ISO 19250:2013		0	TESPİT EDİLEMEDİ
Patojen Staphylococ	kob/100mL	AFNOR NFT 90-412		0	0

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN
Bromoform	µg/L	EPA 8260B:1996	0,1	1	Tespit Edilemedi
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061:2003	2	3	Tespit Edilemedi

F:181/KYB/01

Rapor Baskı Tarihi : 06.02.2019

Hasanefendi Mah. Hastane Cad. No 38/1 Efeler/Aydın Tel : 0256 214 6944 Fax : 0256 2149877 E-Posta : aydin.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı Elektronik Kanun ve Kurumların Elektronik Belge Sistemleri ile imzalandığına ilişkin 85280093-3345-4769-6287-8841856127 kodu ile erişilebilir.

Raporun elektronik ortamda 5070 sayılı Elektronik Kanun ve Kurumların Elektronik Belge Sistemleri ile imzalandığına ilişkin 85280093-3345-4769-6287-8841856127 kodu ile erişilebilir.



T.C
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	30.01.2019 / E.153	AB-1225-T
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	30.01.2019 / 11:27	2019-136-1
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	30.01.2019 / 13:29	05.02.2019
Protokol No / Numune Barkod No	2019-136 - 1 / 3363485	
CSBYS No	93992	

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- '*' ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- pH ölçümü laboratuvarda yapılmıştır

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
MUSTAFA AKKUŞ
Biyolog

Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
Nilay GEZGİN
Mühendis

Laboratuvar Sorumlusu
Selma GÜLMEZ SOR
Mik.Uzm.Dr

F:181/KYB/01

Rapor Baskı Tarihi : 06.02.2019

Hasanefendi Mah. Hastane Cad. No 38/1 Efeler/Aydın Tel : 0256 214 6944 Fax : 0256 2149877 E-Posta : aydin.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince elektronik imza ile onaylanmıştır. 85260093-3345-4769-6237-88413540627 kodu ile erişebilirsiniz.
Raporun elektronik imza ile 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince elektronik imza ile onaylanmıştır. 85260093-3345-4769-6237-88413540627 kodu ile erişebilirsiniz.